



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00925

(номер сертификата соответствия)

014854

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»).
Адрес: 129336, Россия, г. Москва, ул. Челюсцинская, д. 9, ком. 8.
ОГРН: 1097746822480. Телефон +74842751752, факс +74842751752, e-mail info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»).
Адрес: 248021, Россия, Калужская область, г. Калуга ул. Московская, д. 247.
ОГРН: 1097746822480. Телефон +74842751752, факс +74842751752.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.
ОГРН: 1107746088548. Телефон 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материал листовой т. м. «ПОРИЛЕКС» однослойный и многослойный марок: «НПЭ», «НПЭ-Л» на основе вспененного полиэтилена, плотностью от 15 до 120 кг/м³; толщиной от 0,5 до 50 мм, выпускаемый по ТУ 2246-029-00203430-2003 с изм. № 1 «МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ «ПОРИЛЕКС» МАРОК НПЭ и НПЭ-Л». Серый выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 002395).
код ОК 005 (ОКП) 22 4611
код ТН ВЭД России 3921 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0135/07-2015 от 17.07.2015 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 14.11.2012 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ISO 9001:2008, № RU228405Q-U от 14.11.2012 г. до 13.11.2015 г., выдан Бюро Веритас Сертификейшн Русь.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2015 по 21.07.2018



(Handwritten signatures)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козничук

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

 приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00925

002395

(номер сертификата соответствия)
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97.


 Руководитель
 ответственный руководитель
 службы по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт-эксперты
 (подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук